



- MÄRKUSED:**
1. Veetoru rajada minimaalse paigaldussügavusega 1.80m mõõdetuna toru laelt. Väiksema rajamissügavuse korral kaitsa toru soojustusplaadiga.
 2. Olemasolevate torustikega ühendused (asukoht, kõrgused, materjal) täpsutada ehitustööde käigus.
 3. Uus-Paldiski tee 3 ja 7 kinnistute platseidid kokku kogutav sademevesi tuleb enne projekteeritud torustikku juhtimist puhastada (1.klassi õlipüüdja).

Geodeesia: OÜ K&J töö nr. 04.01 (möödistatud 04.2018; koordinaadid L-EST 97; kõrgused EH2000)

	KIIRVOOL OÜ	Joonise nimetus	
	Pärnu mnt 160a Tallinn 11317 Reg. nr 11281982 MTR nr EEP000864 www.kiirvool.ee; tel. 6142122	Asendiplaan	
Telliju	APM Property OÜ	Töö nr	273/18
Töö nimi	Keila linn Uus-Paldiski tee 3, 4, 7 ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni ehitusprojekt	Joonise nr.	VK-1
		Kuupäev	13.11.2018
		Versioon	
		Projekteeris	T. Piirsalu
		Kontrollis	
		Mõõtkava	1:500
		Staadium	PP